

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

городского округа Похвистнево и муниципального района Похвистневский

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля(надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

от «26» февраль 2019 г. № 26

1. Провести проверку в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области (категория риска – высокий).

индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Юридический адрес – 446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1а; адрес (место) фактического осуществления деятельности: 446452,

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

Самарская область, г. Похвистнево, ул. Косогорная, 28

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Абросимова Сергея Валерьевича – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

городского округа Похвистнево и муниципального района Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора городского округа Похвистнево и муниципального района Похвистневский по пожарному надзору).

должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: Шулаева Андрея Геннадьевича – эксперта ФГБУ СЭУ ФПС

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и(или)

ИПЛ по Самарской области; Стребулевича Александра Ивановича – старшего инженера сектора исследовательских и испытанных работ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Самарской области; Абашина Геннадия Валерьевича – инженера сектора исследовательских и испытанных работ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Самарской области

наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного  
пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной  
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг  
(функций)» - 10001495160

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2019 год (опубликован на сайтах Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Самарской области, Главного управления МЧС России по Самарской





области); приложение 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
  - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
  - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
  - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
  - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
  - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
  - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
  - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
  - в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
    - реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности и принятие мер по результатам этой проверки.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;





по обеспечению безопасности государства;  
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «01» марта 2019 года.

Проверку окончить не позднее «29» марта 2019 года.

9. Правовые основания проведения проверки: статья 9 Федерального закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля»; п. 2 ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) анализ документов, связанных с вопросами обеспечения пожарной безопасности;

2) проведение визуального осмотра объектов надзора с целью оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности.

Общий срок проведения указанных мероприятий по контролю предусмотрен п. 8 настоящего распоряжения.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

документы, устанавливающие правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц объекта защиты;

документы, используемые при осуществлении деятельности, связанные с исполнением требований пожарной безопасности.

К указанным документам относятся:

правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;

документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

КОПИЯ  
ВЕРНА



техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;

технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности.

Врио заместителя начальника управления – начальника

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

отдела дознания и административной практики

(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Самарской области

Пахомов Евгений Юрьевич



(Подпись, заверенная печатью)

Абросимов Сергей Валерьевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения(приказа), контактный телефон,

работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и

электронный адрес (при наличии)

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главный  
государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору),

контактный телефон – 8 (84656) 2-33-93



**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г. Похвистнево  
(место составления акта)

« 29 » марта 2019 г.  
(дата составления акта)  
18:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 26

По адресу/адресам: 446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Неверова, 26

(место проведения проверки)


На основании: распоряжения (приказа) от 26.02.2019 года № 26 врио заместителя начальника  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
управления - начальника отдела дознания и административной практики управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской  
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)  
области (заместителя главного государственного инспектора Самарской области по пожарному  
надзору) Пахомова Е.Ю.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: \_\_\_\_\_  
(плановая/внеплановая, документальная/выездная) (наименование юридического лица,  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней  
общеобразовательной школы № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево  
Самарской области  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: \_\_\_\_\_  
«    »    2019 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность \_\_\_\_\_  
«    »    2019 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево  
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)  
и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области.

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки) Козлов Д.А. 26.02.2019 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
\_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Абросимов Сергей Валерьевич – начальник отдела надзорной  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их))



деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления  
проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или  
 надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)  
 Самарской области (главный государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р.  
 Похвистневский по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Козлов Дмитрий Александрович директор ГБОУ  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
 СОШ №7 города Похвистнево  
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1	Отсутствуют знаки пожарной безопасности (кнопка включения установок пожарной автоматики у кабинета старшего воспитателя 2-ой этаж)	п. 33 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	Директор ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево Козлов Д.А.
2	Не представлена Программа проведения первичного инструктажа утвержденная (распоряжением) руководителя	п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012; п. 18 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	Директор ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево Козлов Д.А.
3	В ходе повторного противопожарного инструктажа не проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций	п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Директор ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево

	по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей	утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012; п. 25 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	Козлов Д.А.
4	Не разработана и не согласована в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности	п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012; п. 39, 51,52,53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	Директор ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево Козлов Д.А.
5	Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа из спальной комнаты старшей группы	п. 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	Директор ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево Козлов Д.А.
6	Электросветильник, не закрыт колпаком рассеивателем предусмотренными конструкцией светильника (на кухне)	п. 42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	Директор ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево Козлов Д.А.
7	Не обеспечено проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны	п. 20 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	Директор ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево Козлов Д.А.
8	Не внесены, уточнения или разработана вновь декларация пожарной безопасности в связи с изменениями	ч. 1, ч. 3 ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о	Директор ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево



	требований пожарной безопасности (декларация № 36427000-ТО-00328 от 09.08.2012)	требованиях пожарной безопасности»; п. 7 Приказа МЧС России от 24 февраля 2009 года N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	Козлов Д.А.
9	На объекте не храниться исполнительная документация на установки противопожарной защиты	п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	Директор ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево Козлов Д.А.
10	Не проводится в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением акта (протокол) проверки ее состояния.	п. 21 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.
11	Автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии (требуется замена аккумуляторной батареи в речевом оповещении)	п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


не проверялось


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не проверялось

нарушений не выявлено ---

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля  
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

предписание № 26/1/1 от 29.03.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главный государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору) подполковник внутренней службы Абросимов Сергей Валерьевич  
«29» марта 2019г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Козлов Дмитрий Александрович директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
городского округа Похвистнево и муниципального района Похвистневский

(446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, д. 10; тел. 8(84656) 2339)

### Предписание № 26/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней общеобразовательной школе №7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения врио заместителя начальника управления – начальника отдела дознания и административной практики управления надзорной деятельности и профилактической работы (заместителя главного государственного инспектора по Самарской области по пожарному надзору) Пахомова Е.Ю. № 26 от 26.02.2019 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

17 ч. 40 мин. 01.03.2019 по 17 ч. 40 мин. 29.03.2019 проведена проверка начальником отдела надзорной деятельности г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области

(главным государственным инспектором г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору) подполковником внутренней службы Абросимовым Сергеем Валерьевичем

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

расположенного по адресу: 446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Неверова, 26

совместно с Козловым Дмитрием Александровичем директором ГБОУ СОШ № 7

города Похвистнево

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает-ся только выполнение)



1	2	3	4	5
1	Отсутствуют знаки пожарной безопасности кнопки включения установок (систем) пожарной автоматики у кабинета старшего воспитателя 2-ой этаж	п. 33 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	01.09.2019	
2	Не представлена Программа проведения инструктажа приказом руководителя (распоряжением) первичного утвержденная (распоряжением)	п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012; п. 18 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.09.2019	
3	В ходе повторного противопожарного инструктажа не проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей	п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012; п. 25 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.09.2019	
4	Не разработана и не согласована в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности	п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном	01.09.2019	



		режиме» № 390 от 25.04.2012; п. 39, 51,52,53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»		
5	Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа из спальни комнаты старшей группы	п. 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	01.09.2019	
6	Электросветильник, не закрыт колпаком рассеивателем предусмотренными конструкцией светильника (на кухне)	п. 42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	01.09.2019	
7	Не обеспечено проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны	п. 20 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	01.09.2019	
8	Не внесены, уточнения или разработана вновь декларация пожарной безопасности в связи с изменениями требований пожарной безопасности (декларация № 36427000-ТО-00328 от 09.08.2012)	ч. 1, ч. 3 ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7 Приказа МЧС России от 24 февраля 2009 года N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	01.09.2019	
9	На объекте не храниться исполнительная документация на установки противопожарной	п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2019	



	защиты .	утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012		
--	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главный государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору)  
подполковник внутренней службы Абросимов Сергей Валерьевич

« 29 » марта 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

Козлов Дмитрий Александрович директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » марта 2019 г.