

Отчет

о результатах проверок в течение 2019 года контролирующими органами и о мерах принятых образовательным учреждением для устранения нарушений

№	Полное наименование образовательного учреждения	Распоряжение о проверке (№, дата, наименование проверяющей организации)	Акт о выявленных нарушениях (№, дата, наименование проверяющей организации)	Предписание об устранении нарушений (№, дата, наименование проверяющей организации)	Акт прокурорского реагирования (№, дата, наименование прокуратуры)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений и приказах о дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО, должность), источники финансирования устранения нарушений
1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области	Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки от 20.02.2019 год № 149-п Министерство образования и науки Самарской области	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 29.03.2019 год № 104-П/В-19 (з-к-л). Министерство образования и науки Самарской области	Предписание об устранении нарушений от 29.03.2019 год № 104-П/В-19 (з) Министерство образования и науки Самарской области	Нет	<p>1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, не учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей.</p> <p>2. В заявлениях родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию не указывается дата рождения обучающегося.</p> <p>3. Педагогический совет не обсуждает и не производит анализ и выбор различных вариантов содержания образования, не принимает решения о формах и сроках проведения в текущем</p>	<p>1. При принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации учитывается мнение советов, обучающихся и советов родителей. (исправлены соответствующие локальные нормативные акты)</p> <p>2. В заявлениях родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указывается дата рождения обучающегося (исправлены заявления).</p> <p>3. Исправлены протоколы заседаний педагогического совета в части анализа и выбора различных вариантов содержания образования, принятия</p>

					<p>календарном году промежуточной аттестации, не обсуждает годовой учебный календарный график.</p> <p>4. Пункт 4.4. Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля и проведения промежуточной аттестации обучающихся противоречит п. 3.6.2. данного положения в части определения количества оценок за четверть при нагрузке в 2 и более часа в неделю.</p> <p>5. В заявлениях родителей (законных) представителей обучающихся об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию не указываются дата рождения обучающегося, направленность группы и наименование принимающей организации.</p> <p>6. Аттестаты и приложения к ним выдаются выпускникам 9 классов с нарушением сроков выдачи.</p>	<p>решения о формах и сроках проведения в текущем календарном году промежуточной аттестации. Педагогическим советом обсужден годовой учебный календарный график.</p> <p>4. Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля и проведения промежуточной аттестации обучающихся исправлено. Пункт 4.4 настоящего положения приведен в соответствие с пунктом 3.6.2. данного положения.</p> <p>5. В заявлениях родителей (законных) представителей обучающихся об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются дата рождения обучающегося, направленность группы и наименование принимающей организации (исправлены заявления).</p> <p>6. Уполномоченное лицо ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево за выдачу аттестатов (дубликатов аттестатов, дубликатов приложения к аттестатам) Власова О.В. за допущенные нарушения привлечена к дисциплинарной ответственности. Приказ</p>
--	--	--	--	--	--	---

							№71 от 08.04.2019 год
2.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области	Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой документарной проверки от 05.06.2019 год № 410-п по исполнению ранее выданного предписания об устранении нарушений от 29.03.2019 год № 104-П/В-19 (з). Министерство образования и науки Самарской области	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 24.06.2019 год № 164-В/Д-19 з. Министерство образования и науки Самарской области (Предписание об устранении нарушений от 29.03.2019 год № 104-П/В-19 (з) полностью исполнено)	нет	нет	нет	нет
3.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево	Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки от 26.02.2019 год № 24 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 29.03.2019 год № 24 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и	Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.03.2019 год № 24/1/1	нет	1. На объекте не хранится исполнительная документация на установки противопожарной защиты. 2. Не обеспечены пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении. 3. Отсутствуют знаки пожарной безопасности звуковой оповещатель пожарной тревоги, пожарная лестница в целом по зданию. 4. Под лестничной клеткой на 1-ом этаже в левом крыле размещено	1. Представлена исполнительная документация на установки противопожарной защиты. 2. Пожарные шкафы опломбированы. 3. Приобретены и размещены знаки пожарной безопасности звуковой оповещатель пожарной тревоги, пожарная лестница в целом по зданию. 4. Подсобное помещение, расположенное под

	<p>о Самарской области</p>	<p>м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области</p>	<p>м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области</p>	<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области</p>		<p>подсобное помещение.</p> <p>5. Не представлена программа проведения вводного инструктажа.</p> <p>6. Не представлена программа проведения первичного инструктажа.</p> <p>7. В ходе повторного противопожарного инструктажа не проверяется знание стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.</p> <p>8. У тамбура эвакуационного входа из кухни на стене размещена вешалка.</p> <p>9. Отсутствуют знаки пожарной безопасности кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики в столовой, детском саду и теплоузле.</p> <p>10. Помещения детского сада не укомплектованы требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями).</p>	<p>лестничной клеткой на 1-ом этаже в левом крыле убрано.</p> <p>5. Приказом директора утверждена программа проведения вводного инструктажа.</p> <p>6. Приказом директора утверждена программа проведения первичного инструктажа.</p> <p>7. Заполнены журналы противопожарных инструктажей.</p> <p>8. Вешалка, размещенная у тамбура эвакуационного входа из кухни демонтирована.</p> <p>9. Приобретены и размещены пожарной безопасности кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики в столовой, детском саду и теплоузле.</p> <p>10. Помещения детского сада укомплектованы требуемым количеством первичных средств пожаротушения</p>
--	----------------------------	--	--	--	--	---	---

						<p>11. В коридоре детского сада у эвакуационного выхода установлено пианино.</p> <p>12. На путях эвакуации уложены ковры и ковровые дорожки не надежно закреплены к полу, на которые не представлена документация показателей пожарной опасности отделочных материалов, свидетельствующая о допустимости применения данных материалов.</p>	<p>(огнетушителями).</p> <p>11. Пианино, расположенное в коридоре детского сада у эвакуационного выхода убрано.</p> <p>12. Ковры и ковровые дорожки, расположенные на путях эвакуации убраны.</p> <p>Постановлением № 0057 от 09.04.2019 год директор ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево Козлов Д.А. привлечен к административной ответственности в виде предупреждения</p>
		<p>Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки от 26.02.2019 год № 25 Отдел надзорной деятельности и</p>	<p>Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 29.03.2019 год № 25 Отдел надзорной деятельности и</p>	<p>Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения</p>		<p>1. Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты.</p> <p>2. Отсутствуют знаки пожарной безопасности звуковой оповещатель пожарной тревоги в целом по зданию.</p>	<p>1. В помещении пожарного поста (диспетчерской) размещена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты.</p> <p>2. Приобретены и размещены знаки пожарной безопасности звуковой оповещатель пожарной тревоги в целом по зданию.</p>

		<p>профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области</p>	<p>профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области</p>	<p>пожара от 29.03.2019 год № 25/1/1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области</p>		<p>3. Не представлена программа проведения первичного инструктажа.</p> <p>4. В ходе повторного противопожарного инструктажа не проверяется знание стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.</p> <p>5. Не разработана и не согласована в установленном порядке специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности.</p> <p>6. Не проводится в соответствии с инструкцией изготовителя проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением акта (протокол) проверки ее состояния.</p> <p>7. Автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии (пульт контроля и управления С2000 отключен, индикатор указывает «Авария», требуется замена аккумуляторной батареи).</p>	<p>3. Приказом директора утверждена программа проведения первичного инструктажа.</p> <p>4. Заполнены журналы противопожарных инструктажей.</p> <p>5. Приказом директора утверждена специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности.</p> <p>6. Представлен протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).</p> <p>7. Заменена батарея на автоматической установке пожарной сигнализации, системе оповещения людей о пожаре.</p> <p>Постановлением № 0057 от 09.04.2019 год директор ГБОУ СОШ № 7 города</p>
--	--	---	---	--	--	---	---

		<p>Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки от 26.02.2019 год № 26</p> <p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области</p>	<p>Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 29.03.2019 год № 26</p> <p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области</p>	<p>Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.03.2019 год № 26/1/1</p> <p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области</p>		<p>1. Отсутствуют знаки пожарной безопасности кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики у кабинета старшего воспитателя 2-ой этаж.</p> <p>2. Не представлена программа проведения первичного инструктажа.</p> <p>3. В ходе повторного противопожарного инструктажа не проверяется знание стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.</p> <p>4. Не разработана и не согласована в установленном порядке специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности.</p> <p>5. Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа из спальни комнаты старшей группы.</p>	<p>Похвистнево Козлов Д.А. привлечен к административной ответственности в виде предупреждения</p> <p>1. Приобретены и размещены знаки пожарной безопасности кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики у кабинета старшего воспитателя 2-ой этаж.</p> <p>2. . Приказом директора утверждена программа проведения первичного инструктажа.</p> <p>3. Заполнены журналы противопожарных инструктажей.</p> <p>4. Приказом директора утверждена специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности.</p> <p>5. Обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа из спальни комнаты старшей</p>
--	--	--	---	---	--	--	--

						<p>6. Электросветильник не закрыт колпаком-рассеивателем, предусмотренными конструкцией светильника (на кухне).</p> <p>7. Не обеспечено наличие на дверях складского помещения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны.</p> <p>8. Не внесены уточнения в декларацию пожарной безопасности.</p> <p>9. На объекте не хранится исполнительная документация на установки противопожарной защиты.</p>	<p>группы.</p> <p>6. Приобретен новый электросветильник с колпаком-рассеивателем.</p> <p>7. Приобретены и размещены знаки обозначения категорий помещений по их пожарной опасности.</p> <p>8. Зарегистрирована новая декларация пожарной безопасности.</p> <p>9. Представлена исполнительная документация на установки противопожарной защиты</p> <p>Постановлением № 0057 от 09.04.2019 год директор ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево Козлов Д.А. привлечен к административной ответственности в виде предупреждения</p>
4.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная	Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки от	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя	Нет	Нет	Нет	Нет

	школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области	12.09.2019 год № 5 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области	от 10.10.2019 год № 5 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области (Предписания от 29.02.2019 год №№ 24/1/1, 25/1/1, 26/1/1 полностью исполнены)				
5.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской	Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 28.05.2019 год № 19/4-05/126 Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 24.06.2019 год № 19/4-05/120 Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и	нет	нет	В лагере с дневным пребыванием детей в период каникул нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей: не проведено распределение детей на основную, подготовительную и специальные группы, не проводится осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение, в игровых комнатах на открывающихся окнах отсутствуют сетки от насекомых, у технического персонала отсутствуют отметки о прививках, спортивный инвентарь не обрабатывается ежедневно моющими средствами.	Начальнику лагеря с дневным пребыванием детей Ивановой Ю.И. назначено административное наказание в виде штрафа в 3000 рублей (Протокол об административном нарушении № 19/4-05/252 от 24.06.2019 год). Штраф оплачен за счет личных средств.

	области	Самарской области в г. Отрадном	благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном				
6.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области	Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки от 09.08.2019 год № 19/4-05 Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 06.09.2019 год № 19/4-05/366 Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном	Предписание об устранении нарушений от 06.09.2019 год № 19/4-05/445 Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном	нет	1. Пищевлок не оборудован достаточным количеством моющих ванн и разделочных столов, не соблюдается последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой продукции, полуфабрикатов и готовой продукции. 2. Необходимо приобрести и установить моечную ванну для мытья кухонной посуды.	Написаны обращения в Северо-Восточное управления Мо и Н СО. (исх. № 188 от 12.09.2019 год, № 221 от 14.10.2019 год). Написано обращение Главе городского округа Похвистнево (исх. № 187 от 12.09.2019 год). Постановление об ответственности за административное правонарушение от 14.10.2019 год. Штраф 10000 рублей оплачен за счет средств ОУ.
7.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная	Нет	Нет	Нет	Представление Похвистневской межрайонной прокуратуры от 19.02.2019 год № 21-88-19/52	Нарушения законодательства об образовании и социальной поддержке обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	Нарушения устранены. Ответственному должностному лицу секретарю Замулло Т.В. объявлено замечание за допущенные нарушения (Приказ от 20.02.2019 год № 25-од)

	школа № 7 города Похвистнев о городского округа Похвистнев о Самарской области						
8.	Государствен ное бюджетное общеобразо вательное учреждение Самарской области средняя общеобразо вательная школа № 7 города Похвистнев о городского округа Похвистнев о Самарской области	Нет	Нет	Нет	Представление Похвистневской межрайонной прокуратуры от 21.02.2019 год № 27-78-19/66	Нарушения законодательства об антитеррористической защищенности	Нарушения устранены. Ответственному должностному лицу учителю ОБЖ Соколовскому В.В. допущенные нарушения (Приказ от 28.02.2019 год № 30-од).
9.	Государствен ное бюджетное общеобразо вательное учреждение Самарской области средняя общеобразо вательная школа № 7	Нет	Нет	Нет	Представление Похвистневской межрайонной прокуратуры от 28.03.2019 год № 31-88-19/378	Нарушения санитарно- эпидемиологического законодательства	Нарушения устранены. Ответственному должностному лицу секретарю Замулло Т.В. объявлено замечание за допущенные нарушения (Приказ от 11.04.2019 год № 75-од)

	города Похвистнев о городского округа Похвистнев о Самарской области						
10.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области	Нет	Нет	Нет	Протест Похвистневской межрайонной прокуратуры от 28.03.2019 год № 71-88-19/389	На приказ «Об обеспечении антитеррористической защищенности» от 02.08.2018 год № 168-од	Нарушения устранены. В приказ «Об обеспечении антитеррористической защищенности» от 02.08.2018 год № 168-од внесены изменения приказом от 12.04.2019 год № 76-од.
11.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города	Нет	Нет	Нет	Представление Похвистневской межрайонной прокуратуры от 09.08.2019 год № 21-88-2019/695	Нарушение законодательства об образовании, в части содержания информации и обеспечения доступности на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»	Нарушения устранены. Ответственному должностному лицу технику-программисту Гилязитдинову И.Р. объявлено замечание за допущенные нарушения (Приказ от 29.08.2019 год № 215-од).

	Похвистнев о городского округа Похвистнев о Самарской области						
12	Государствен ное бюджетное общеобразо вательное учреждение Самарской области средняя общеобразо вательная школа № 7 города Похвистнев о городского округа Похвистнев о Самарской области	Нет	Нет	Нет	Предостережение Похвистневской межрайонной прокуратуры от 28.06.2019 год № 27-78-19/641	О недопустимости нарушения требований законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности	Уведомление об исполнении предостережения от 10.10.2019 год № 218/1.
12.	Государствен ное бюджетное общеобразо вательное учреждение Самарской области средняя общеобразо вательная школа № 7 города Похвистнев	Нет	Нет	Нет	Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований № 19/4- 05/30 от 27.12.2018 год Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия	О недопустимости нарушений обязательных требований при организации питания детей.	Уведомление об исполнении предостережения от 04.03.2019 год № 57.

о городского округа Похвистнев о Самарской области				человека по Самарской области в г. Отрадном		
--	--	--	--	---	--	--

Директор ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево



Д.А. Козлов