

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево,  
м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г. Похвистнево

(место составления акта)

« 22 » ИЮЛЯ 2021 г.

(дата составления акта)

17 ч. 00 мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 71

По адресу/адресам: 446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Неверова, 26

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) от 01.06.2021 года № 71 начальника отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышли  
(наименование документа с указанием реквизитов (номер, дата))

фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется) должностного руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,  
идавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)  
-нский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора по г.о. Похвистнево,  
м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору) Абросимова Сергея Валерьевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(полное наименование документа, документарная выездная/наименование юридического лица)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя  
общеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской  
области

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«    »    2021 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

«    »    2021 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок фактшоп, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево,  
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)  
м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки) Козлов Д.А. 01.06.2021

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сафиуллин Азат Сулейманович – старший инспектор отдела  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), провадвшего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или  
надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский  
и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор по  
управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор по  
г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору)  
управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Козлов Дмитрий Александрович  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
Директор ГБОУ СОШ № 7 г. Похвистнево  
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1	Не внесены, уточнения или разработана вновь декларация пожарной безопасности в связи с изменениями требований пожарной безопасности (декларация № 36427-ТО-00463 от 15.08.2019)	ч. 3 ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15 Приказа МЧС России от 16 марта 2020 года N 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"	Директор ГБОУ СОШ № 7 г. Похвистнево Козлов Д.А.
2	Двери лестничных клеток отделяющих от коридоров не оснащены устройствами для samozакрывания, а также уплотнение в притворах двери	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 свода правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы	МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"
3	Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных	абз. 4 п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"



	<p>технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудио связи с местом их установки.</p>	Российской Федерации»	
4	<p>Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке</p>	<p>п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020</p>	<p>МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"</p>
5	<p>Приборы примно-контрольные и прибор управления установлены в коридоре и не защищены от несанкционированного доступа (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС и СОУЭ от 21.07.2021 № 185-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)</p>	<p>ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"</p>
6	<p>Имеются незакрепленные участки проводов систем противопожарной защиты (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС и СОУЭ от 21.07.2021 № 185-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)</p>	<p>ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"</p>

7	Имеется участки параллельной прокладки от проводов и кабелей систем противопожарной автоматики с напряжением до 60 В (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС и СОУЭ от 21.07.2021 № 185-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"
8	Имеются помещения, в которых установлено по 2 пожарных извещателя включенных по логической схеме «ИЛИ» (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС и СОУЭ от 21.07.2021 № 185-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"
9	Фактический уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не во всех помещениях превышает на 15 дБА, допустимый уровень шума в защищаемых помещениях (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС и СОУЭ от 21.07.2021 № 185-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.15 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"
10	Текст оповещения: «Внимание! Пожарная тревога! Всем срочно покинуть помещения.» (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС и СОУЭ от 21.07.2021 № 185-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"



11	Имеется световое табло «Выход», не изменяющие своего состояния при получении командного сигнала от АПС (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС и СОУЭ от 21.07.2021 № 185-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"
12	Имеется речевые оповещатели, установленные вплотную к потолку (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС и СОУЭ от 21.07.2021 № 185-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"
13	Не предоставлен соответствующий протокол испытаний наружных открытых лестниц.	подпункт "б" п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"
14	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке <i>(система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре смонтирована 20.05.2009 года, согласно акта о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию от 20.05.2009).</i>	абз. 4 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"

15	Не предоставлена техническая документация на отделку полов спальных помещений	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"
16	Не предоставлена техническая документация на отделку стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"
17	Эвакуационное освещение расположенное на путях эвакуации находится в нерабочем состоянии	п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"
18	В помещении детского сада имеется один эвакуационные выходы (не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.) (левое крыло 2 этаж).	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 7, ч. 1,3, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130-2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"
19	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 7, ч. 1,3, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 СП 1.13130-2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МКУ г. о. Похвистнево Самарской области "Служба Эксплуатации Зданий и Сооружений"

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

нарушений не выявлено

----



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена(заполняется при проведении выездной проверки):

  
 (подпись проверяющего)

  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 71/1/1 от 22.07.2021, протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС и СОУЭ при пожаре от 21.07.2021 № 185-5-1 ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области».

В соответствии с п. 85 приказа МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" протоколы инструментального контроля поступили в отдел 22.07.2021 вх. № 659

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору капитан внутренней службы Сафиуллин Азат Сулейманович

«22» июля 2021 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Козлов Дмитрий Александрович,  
Директор ГБОУ СОШ №7 г. Похвистнево Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

  
 (подпись)

«22» июля 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)