

Дата размещения «27» сентября 2021 г, учётный № 63220061000201062864

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://proverka.gov.ru/portal/public-knm/11134990>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование территориального органа МЧС России)

« 27 » мая 2022 г., 11 час. 00 мин. № 33
(дата и время составления акта)

Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 10
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области майора внутренней службы Пятаевой О.Н. от 04.05.2022 № 33, учетный номер в ЕРКНМ № 63220061000201062864

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Калининым Денисом Александровичем - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: *не привлекались*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): *федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области» (аттестат аккредитации RA.RU.21AI51, выдан 14.06.2016)*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: *деятельности, действия (бездействия) граждан и организаций, зданий, помещений, сооружений, территорий, оборудования, устройств объекта производственного предприятия*

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): *446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1 А*

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: *Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области, ИНН 6372019757, юридический адрес: 446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1 А*

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 16 » мая 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 27 » мая 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... *не приостанавливалась*

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) *Осмотр*

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 19 » мая 2022 г., 14 час. 00 мин.

по « 19 » мая 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту *446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1 А*

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: *протокол осмотра от 19.05.2022*

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) *Истребование документов*

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 16 » мая 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 27 » мая 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту *446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1 А*

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: *представленные документы изучены при выездной проверке*

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) *материалы контрольно-наблюдательного дела 4-18-5/202;*
- 2) *документы представленные контролируемым лицом.*

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам проверки установлено:

– в нарушение ст. 4, ст. 5, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» отсутствует аварийное освещение в месте установки приборов приемно-контрольных охранно-пожарных и приборов управления (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 20.05.2022 № 143-5-1*);

– в нарушение ст. 4, ст. 5, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.14 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» имеются участки совместной прокладки с проводами/кабелями другого назначения (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 20.05.2022 № 143-5-1*);

– в нарушение ст. 4, ст. 5, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.3, п. 13.15.7 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» не подтверждены способы прокладки проводов и кабелей для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 20.05.2022 № 143-5-1*);

– в нарушение ст. 4, ст. 5, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» имеются участки параллельной прокладки от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (без защиты от электромагнитных наводок) до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м и менее 0,25 м до одиночных осветительных кабелей (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 20.05.2022 № 143-5-1*);

– в нарушение ст. 4, ст. 5, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приборы приемно-контрольные и приборы управления пожарные установлены в холле и не защищены от несанкционированного доступа (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 20.05.2022 № 143-5-1*);

– в нарушение ст. 4, ст. 5, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» имеются места установки точечных пожарных извещателей не на перекрытии (на тросу), без горизонтальной ориентации в пространстве и необоснованном удалении от перекрытия (в помещении актового зала/столовой) (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 20.05.2022 № 143-5-1*);

– в нарушение ст. 4, ст. 5, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» имеются помещения и отсеки потолков, не оборудованные пожарными извещателями (коридор 1 этажа перед входом в спортзал) (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 20.05.2022 № 143-5-1*);

– в нарушение ст. 4, ст. 5, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» отсутствует защита пожарных извещателей от механических повреждений в спортзале (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки*);

– в нарушение ст. 4, ст. 5, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 3.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» имеются помещения, где фактический уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает уровень звука на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (в помещении подвала) (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом инструментального контроля работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 20.05.2022 № 144-5-1*);

– в нарушение ст. 4, ст. 5, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.4 СП 3.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» не над каждым эвакуационным выходом установлены световые табло «Выход» (*нарушение подтверждается настоящим актом*

проверки, протоколом инструментального контроля работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 20.05.2022 № 144-5-1);

– в нарушение ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть динамиков системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не работает (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом инструментального контроля работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 20.05.2022 № 144-5-1);*

– в нарушение п. 6, 30, 56 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, отсутствием/непредставлением соответствующих средств индивидуальной защиты*);

– в нарушение п. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 не обозначены на входных дверях помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д) с наружной стороны категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра*);

– в нарушение п. 16, п. 27 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 допущено размещение мебели, оборудования и других предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов (в тамбуре эвакуационного выхода из отдела кадров) (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра*);

– в нарушение п. 14, п. 24 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 не обеспечено наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток (за исключением дверей, ведущих непосредственно наружу) приспособлений для самозакрывания (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра*);

– в нарушение п. 26 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов (эвакуационные выходы из помещений: столовой, спортзала, лестничной клетки с южной стороны) (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра*);

– в нарушение п. 36 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих стоянки мобильных средств пожаротушения (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра*);

– в нарушение ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 37 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 в здании отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра*);

– в нарушение п. 52 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 не обеспечено исправное состояние задвижки с электроприводом, установленной на обводной линии водомерного устройства (задвижка 30ч906бр с электроприводом ГЗ-А.70 неисправна, не обеспечивает открытие обводной линии) (*нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом испытаний ВПВ на водоотдачу от 07.04.2022*);

– в нарушение п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности,

эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), до их замены в установленном порядке (система АПС и СОУЭ смонтирована и принята в эксплуатацию 20.09.2009) *(нарушение подтверждается настоящим актом проверки, актом о приемке в эксплуатацию средств пожарной, охранно-пожарной сигнализации и систем противопожарной защиты от 20.10.2009);*

– в нарушение п. 71 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники *(нарушение подтверждается настоящим актом проверки, отсутствием соответствующих технических средств);*

– в нарушение ст. 4, ст. 5, ст. 6, ч. 2 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, 4.3 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» при отключении основного источника электропитания происходит отключение приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации *(нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра);*

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) *протокол осмотра от 19.05.2022*
- 2) *протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 20.05.2022 № 143-5-1;*
- 3) *протокол инструментального контроля работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 20.05.2022 № 144-5-1.*

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области лейтенант внутренней службы Калинин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



подпись

Калинин Денис Александрович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области,
тел. 8(84656)2-33-93, e-mail: 7ndrp@63.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

✓ Кочев Д.А., директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«__» часов «__» минут «27» 05 2022 г. ✓

(подпись)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



