



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «27» сентября 2021 г.
учётный № проверки 63220061000201062864

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
QR-код <*>



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу
Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного надзора)

446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 10

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 33/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области майора внутренней службы Пятаевой О.Н. от 04.05.2022 № 22 в период с «16» мая 2022 г. по «27» мая 2022 г.

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области лейтенантом внутренней службы Калининым Денисом Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области, расположенного по адресу: 446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1 А

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор ГБОУ СОШ №7 г. Похвистнево Козлов Дмитрий Александрович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 6, 30, 56 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.04.2023	
2.	не обозначены на входных дверях помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д) с наружной стороны категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон	п. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.04.2023	
3.	допущено размещение мебели, оборудования и других предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов (в тамбуре эвакуационного выхода из отдела кадров)	п. 16, п. 27 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.04.2023	
4.	не обеспечено наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток (за исключением дверей, ведущих непосредственно наружу) приспособлений для самозакрывания	п. 14, п. 24 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.04.2023	
5.	не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов (эвакуационные выходы из помещений: столовой, спортзала, лестничной клетки с южной стороны)	п. 26 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.04.2023	

б.	не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих стоянки мобильных средств пожаротушения	п. 36 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.04.2023	
----	--	--	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБОУ СОШ № 7 г. Похвистнево

Козлов Дмитрий Александрович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

27.05.2022

(дата)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

лейтенант внутренней службы Калинин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)





(подпись)

27.05.2022

(дата)

