

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных(надзорных) мероприятий: «21» июня 2023 г, учётный № 63230061000206597926

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/16670020>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево,
муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

«27» июня 2023 г. № 2306/007-63/6/ПР

обл Самарская, г Похвистнево, ул Лермонтова, Дом 10 тел. 8465623393, e-mail: 7NDPR@63/mchs/gov/ru
(место принятия решения)

Предписание об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен:

«27» июня 2023г., учетный номер 63230061000206597926.

(указывается дата проведения, учетный в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

Блохин Сергей Валериевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Самарская область, город Похвистнево, ул. Малиновского, д. 1 А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области, ИНН 6372019757

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

№ п/п	Нарушенное обязательное требование	Наименование нормативного правового акта и его структурная единица	Срок устранения нарушения
1.	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) (1 этаж, отдел кадров, тамбур эвакуационного выхода)	п. 35 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	02.08.2023
2.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие места стоянки мобильных средств пожаротушения, места размещения аварийно-спасательных устройств (вахта, знак огнетушитель)	п. 36 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	02.08.2023
3.	Допущено размещение огнетушителей на полу без специальных подставок выполненных из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание либо на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (вахта, огнетушитель ОП-5 стоит на полу)	п. 409 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	02.08.2023
4.	Не определен расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности	ст. 27 п. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2 п. 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»	02.08.2023

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
младший лейтенант внутренней службы Блохин С.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



Блохин Сергей Валериевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области,
тел. 8(84656)2-33-93, e-mail: 7ndrp@63.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей по результатам профилактического визита

✓ Варнав Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« 17 » часов « 00 » минут « 13 » 06 20 23 г.

✓ Осипов
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

