

СОГЛАСОВАНО

Председатель Похвистневского филиала МОВОС
Представитель областной общественной организации
Самарской области, организации
Общества слепых


 Т.Н.Калязина

« 10 » 03 20 26 г.



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы
городского округа Похвистнево

 Е.А. Пензин

(подпись)

« 10 » 03 20 26 г.



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 1 от « 03 » 03 2026 г.

Структурное подразделение «Детский сад Лучики» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446452 Самарская область г. Похвистнево ул. Неверова, 26 телефон 8(84656)2-94-93, svu_dool_school7@63edu.ru,

Руководитель СП «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево Хрусталева Наталья Викторовна

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта - г. Похвистнево

2. Ведомственная принадлежность - государственное

3. Вид деятельности - образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта - муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 150/250

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этажа, материал наружных стен кирпич, материал лестниц -бетон.

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов: всего

8. Год постройки 1963

9. Год последней реконструкции - нет

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	200		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус, б/н, «ТЦ Мир»		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	есть
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						

1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
Ширина прохода, калитки	> 1,2 м	1,0 м	К, О	реконструкция		
Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г			
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> 2,0 м	2,0 м	К			
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	> 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	-	К			
Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	С	установка		
Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	С	установка		
Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	нет	С	установка		
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	установка		
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К, С, О			

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,15м	К, С, О	реконструкция	
	Места отдыха**	наличие	нет	К, О		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	< 50 м	8,6 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	>5% (не менее 1 места)	нет	К	установка	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	создание	
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	> 1,35 м	1,1 м	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	нет	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	да	О, С		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	0,15м	О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	0,3м	О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	> 0,8-0,9 м	нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
	расстояние между поручнями	>1,0м	-	О, С	установка	
	высота поручней	0,9 м	-	О	установка	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	О	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3м	-	О, С	установка	
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	<0,8м	-	К		
	Угол уклона	<5°	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3м	-	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	К		
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> 1,5x1,5 м	-			

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	в нижнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О	установка	
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	нет			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	> 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	2.6 x 2.4	О, с		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	> 2,2 x 2,2 м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	К, О, с	установка	
	Навес	наличие	имеется	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, с	установка	
	Информация об объекте	наличие	Имеется	Г		
	Система вызова помощи	наличие	Имеется	К		
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	О, с	установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем	0,6 м		с		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	вверху и внизу тактильной полосы		-			
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
	высота поручней	0,9 м	-	О, С		
	Не травмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3 м	-	О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша >4м**	наличие	нет	О, С		
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	> 1,0 м	-	К		
	Угол уклона	< 5 °	-	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	<0,8 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	установка	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3 м	-	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 м	-	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	в нижнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	установка	
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	К, О	установка	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	нет	С		
	Световой маяк у входа**	наличие	нет	Г		
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	> 2,3 x 1,5 м, при реконструкции - (1,5-1,8)x2м	2,0 x 1,5	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Имеются Р	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина дверного проема	> 1,2 м, при реконструкции - >0,9м	1,14 м	К, О	реконструкция	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - < 0,028 м	0,12м	К	реконструкция	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С	установка	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1 -го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	О, С		
	на высоте	0,9 м	-	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3 м	-	О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	> 1,0м	-	К		
	Угол уклона	< 5 °	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	> 1,5 x 1,5 м	-	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, о		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	Не травмирующие завершения поручней	наличие	Нет	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3 м	-	К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	Нет	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-			
	стационарный	наличие	Не	К		
	мобильный	наличие	Нет	К		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	> 1,2 м	2,0 м	К		
	Разворотные площадки	> 1,5 x 1,5 м	3,5 x 2,7	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	> 1,0 м	Имеются	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Имеются	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Имеются	К, Г		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	Имеются	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	Имеются	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	Нет	Г		
	Тактильная схема.	наличие	Нет	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	Нет	к, О, с, г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> 1 на этаж	-	о		
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	> 1 на этаж	-	к		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	< 0,1 м	-	с		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	Нет	с		
	Опорные устройства	наличие	Нет	О, с		
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	Нет	с		
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	о, с		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка	наличие	Нет	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	Нет	О		
	на высоте	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	Нет	О		
3.5. Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	>1,0м	-	К		
	Угол уклона	<5°	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	Нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Нет	О, С		
	на высоте	0,9 м	-	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней сверху, внизу	>0,3 м	-	О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	Нет	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	Нет	С		
	Лестница № 2, 3 (вкладка при наличии других лестниц)					Аналогично первой
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:		Нет			
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - > 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - > 1,1 x 1,4 м	-	К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - > 0,95 м, для действующих объектов - > 0,8 м	-	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Зеркало**	наличие	-	К		
	Поручни**	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	-	Г, С		
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	> 1,2 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете № _____						
	Ширина проема двери	>0,9м	-	К		
	Высота порога	отсутствие	-	К, О		
	Информация тактильная	наличие	-	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	<1,8м	-	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота прописных букв**	> 0,025 м	-	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	> 1,2 м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	-	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет №						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> 1,2 м	-	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	-	К		
	Место для сидения**	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	> 2 %	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> 1,2 м	-	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	>2	-	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	Нет	К		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	Есть	Г		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	Нет	К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие	Нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	С		
	Ширина дверного проема	>0,9м	-	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	-	К		
	Кабины для инвалидов:		-			
	количество кабин	> 1 шт.	0	К, О		
	ширина дверного проема	>0,9м	-	К, О	реконструкция	
	габариты (минимальная глубина)	>1,8м	-	К, О, С	реконструкция	
	габариты (минимальная ширина)	> 1,65 м	-	К, О, С	реконструкция	
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	откидные поручни**	наличие	нет	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	>0,75 x 1,2 м	-	К	реконструкция	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75-0,85 м	-	К, О		
	опорный поручень	наличие	-	О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	-	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	-	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	> 1,30 x 0,85 м	-	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	Нет	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	< 0,4 м или вертикальной формы	Нет	К	установка	
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> 0,9 x 1,5 м	-	К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x	> 0,48 x 0,85 м	-	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	длина)					
	опорный поручень	наличие	-	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Нет	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	Нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	> 1,5 м и < 4,5 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	> 0,075 м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	> 0,075 м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	Нет	С		
	высота размещения	1,3-1,4 м	-	С		

№ помещений по плану) БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	Нет	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	Нет	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	Нет	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	
	Малогабаритные : аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, г	установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	Г	установка	
	стационарная	наличие	Нет	Г		
	переносная	наличие	нет	Г		

Выводы

приложения: 1.

2.

3.

Представитель рабочей группы

(должность)

Фамилия Имя Отчество

(подпись)

« ____ »

2020 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект
заведующий хозяйством Н.В. Зудилова
Фамилия Имя Отчество

(подпись) М.П

202 ____ г.

« ____ »

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605): Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;
С ^ немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.
** Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.

